

Mirosławiec, dnia 2012-07-25

Nr sprawy: GIŚ.271.62.2012.DB.

Do Wykonawców

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.

W dniu 25 lipca 2012 r. do siedziby Zamawiającego – Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło pismo od Państwa z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszonego przetargu na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” o następującej treści:

Pytanie 1:

1. „Proszę o wyjaśnienie dotyczy robót instalacyjnych w załączonym do przetargu przedmiarze robót jest wykonanie studni głębinowej wraz z pompą i hydroforem w opisie projektu sanitarnego są trzy zdania na w/w temat”?

Odpowiedź:

- ad1) Na rysunkach nr 1, 2 i 3 projektu budowlano – wykonawczego w branży sanitarnej stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ jest pokazana obudowa studni, cena wykonania odwiertu przyjęta jest orientacyjnie, gdyż nieznany jest poziom wody.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- Adresat;
- aa.