

Gmina i Miasto Mirosławiec
ul. Wolności 37
78 – 650 Mirosławiec
tel./fax (67) 259 61 88
województwo zachodniopomorskie
powiat walecki

Mirosławiec, dnia 13.12.2011r.

Nr sprawy: GIŚ.271.3.3.2011.AS.

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na zadanie p.n.: „Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Walecki”. Numer ogłoszenia: 319287 – 2011, data publikacji: 06.12.2011r.

W dniu 12.12.2011r. do siedziby Zamawiającego Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło pismo od Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym udzielenia dodatkowych informacji oraz wyjaśnień do ogłoszonego przetargu na robotę budowlaną: „Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Walecki”, o następującej treści:

„W opisie technicznym pkt 7 podpunkt c ma być rynna ocynkowana czy stalowa malowana kolor szary. W opisie technicznym brak projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej do remontu pkt 6 podpunkt c”

Udzielając odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

1. Rynny, opierzenia i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej.
2. Należy odtworzyć zdemontowane na czas wykonywania robót budowlanych przewody elektryczne oraz oświetlenie zgodnie ze stanem istniejącym.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIROŚLAWCA
Piotr Pawlik